


Отметка о размещении от «05» августа 2022 года и учетный номер 33220061000202765525 сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Владимирской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Владимиру и Суздальскому району
(600001, Владимирская область, г. Владимир, проспект Ленина, д. 8А)
(место принятия решения)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 190/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: проректору ГАОУ ДПО ВО ВИРО Дубову Владимиру Николаевичу (по доверенности от 12.08.2022 № 21-2-22)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения от «05» августа 2022 № 190, учетный номер 33220061000202765525 сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, вынесенным начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владимиру и Суздальскому району Кутоновым Алексеем Валентиновичем

в период с «08» августа 2022 по «12» августа 2022

Власовой Дарьей Евгеньевной - инспектором отделения надзорной деятельности по Октябрьскому району г. Владимира, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимир и Суздальскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Владимирской области.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов (должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица ректор ГАОУ ДПО ВО ВИРО Андреевой Валентине Владимировне; проректор ГАОУ ДПО ВО ВИРО - ответственный за пожарную безопасность Дубов Владимир Николаевич.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование	Срок устранения	Отметка о выполнении

	пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нарушения обязательных требований пожарной безопасности	и
1.	Менее требуемого (менее EI 30) предел огнестойкости двери подсобного помещения в проходной галерее	ст.ст. 1-6, 37, 87, 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4, п. 6.2.10 Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.06.2023	
2.	На объекте защиты огнетушители, размещенные в коридорах, проходах препятствуют безопасной эвакуации людей	п. 409 постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (далее-ППР)	01.06.2023	
3.	Объект защиты не обеспечен необходимым количеством огнетушителей (электрощитовая)	п. 397 ППР	01.06.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Проректор ГАОУ ДПО ВО ВИРО
Дубову Владимиру Николаевичу
(по доверенности от 12.08.2022 № 21-2-22)
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

« » 20 г.

Государственный инспектор г. Владимира и
Суздальского района по пожарному надзору -
инспектор отделения НД по Октябрьскому району г. Владимира
ОНД и ПР по г. Владимир и Суздальскому району
Власова Д.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 16 » 08 20 22 г.


(подпись)