

Отметка о размещении от «02» августа 2022 года и учетный номер 33220061000202722778 сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Владимирской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Владимиру и Суздальскому району
(600000, Владимирская область, г. Владимир, ул. Спасская, 5-а)
(место принятия решения)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 164/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой», ИНН 3327101387, юридический адрес: 600001, Владимирская область, город Владимир, пр-кт Ленина, д.8а

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения от «02» августа 2022г. № 164, учетный номер 33220061000202722778 сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, вынесенным начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владимиру и Суздальскому району - главным государственным инспектором г. Владимира и Суздальского района по пожарному надзору майором внутренней службы Кутоновым Алексеем Валентиновичем. В период с «10» августа 2022г. по «12» августа 2022г., начальником отделения нормативно-технического отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владимиру и Суздальскому району - государственным инспектором г. Владимира и Суздальского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Макаровым Артемом Анатольевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено:

внеплановая выездная проверка,

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица: проректор, курирующий социальные вопросы и хозяйственную деятельность – ответственный за пожарную безопасность Дубов Владимир Николаевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для исполнения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного	Срок устранения нарушения обязатель-	Отметка о выполнении
-------	--	---	--------------------------------------	----------------------

		документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	ных требований пожарной безопасности	
600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Каманина, д. 30/18				
1.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" всех помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479; СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», утвержден Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 182	01.06.2023	
2.	Не представлена декларация пожарной безопасности.	ч. 5 ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2023	
3.	На первом этаже в лестничных клетках на путях эвакуации у эвакуационных выходов допускаются перепады высот менее 45 см., оборудованные двумя ступенями. При этом в местах перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандуса с уклоном не более 1:6.	ст. 1-6, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.06.2023	
4.	Руководителем организации не обеспечена обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки в актовом зале, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.	п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479	01.06.2023	
5.	Не осуществлена огнезащитная обработка строительных конструкций чердачного помещения в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная докумен-	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479	01.06.2023	


	<p>тация не хранится на объекте защиты. Документация, подтверждающая проведение огнезащитной обработки не представлена.</p>			
6.	<p>Система пожарной сигнализации, смонтированная в подвальном этаже, неисправна, не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации, обеспечивающие исправное состояние указанной системы.</p>	<p>п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479; ст. 1-6, ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 11 табл. 1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утв. приказом МЧС России от 20.07.2020 N 539</p>	01.06.2023	
7.	<p>Помещения гаражей, расположенных в отдельно стоящем здании блокированной застройки, не оборудованы системой пожарной сигнализации.</p>	<p>ст. 1-6, ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, табл. 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утв. приказом МЧС России от 20.07.2020 N 539</p>	01.06.2023	
8.	<p>Часть огнетушителей, размещенных в здании на полу, не имеют специальных подставок из негорючих материалов, исключаящих падение или опрокидывание.</p>	<p>п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-</p>	01.06.2023	

9.	Дверь с лестничной клетки, ведущая в электрощитовую и подвал, не выполнена в противопожарном исполнении.	рации от 16.09.2020 №1479 ст. 1-6, ст. 37, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.06.2023	
10.	Выходы на чердак не оборудованы противопожарными люками 2-го типа размером 0,6х0,8 метра (сертификаты не представлены)	ст. 1-6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.5, 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.06.2023	
11.	Двери, ведущие на чердачное помещение не обозначены информацией о месте хранения ключей запорных устройств, которыми они оборудованы.	п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479	01.06.2023	
12.	Не все люки для выхода на чердачное помещение оборудованы стационарными лестницами или закрепленными стальными стремянками.	ст. 1-6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.5, 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.06.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

проректор, курирующий социальные вопросы
и хозяйственную деятельность
Дубов Владимир Николаевич
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Начальник отделения нормативно-технического
отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Владимиру и Суздальскому району - государственный инспектор
г. Владимира и Суздальского района по пожарному надзору
капитан внутренней службы Макаров Артем Анатольевич
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

